



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ПРЕДПИСАНИЕ №Б7/399 – 1383**

об устранении нарушений в электроэнергетике и законодательства в сфере  
технической эксплуатации энергоустановок

" 14 " апреля 20 17 г. по адресу: РФ, Белгородская область, Чернянский район, поселок Чернянка, улица Орджоникидзе, 2  
(место проведения проверки)

**Юридическое лицо:** Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Чернянский агроμηχανический техникум" (сокращенное наименование ОГАПОУ «ЧАМТ»), РФ, Белгородская область, Чернянский район, поселок Чернянка, улица Орджоникидзе, 2  
ИНН 3119002307, ОГРН 1023101267199

директор ОГАПОУ «ЧАМТ» Салькова Елена Владимировна

На основании: распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.03.2017г. №Б7/399-1383 «О проведении плановой выездной проверки областного государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Чернянский агроμηχανический техникум" (сокращенное наименование ОГАПОУ «ЧАМТ») с 11 апреля 2017г. (8-30) по 14 апреля 2017г. (16-00), проведена плановая выездная проверка в отношении:

**ОГАПОУ «ЧАМТ»**

(РФ Белгородская область, Чернянский район, поселок Чернянка, улица Орджоникидзе, 2)

директор ОГАПОУ «ЧАМТ» Салькова Елена Владимировна

Лицо (а), проводившее проверку:  
Краснянский Ярослав Анатольевич

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области

Фатеев Николай Дмитриевич

При проведении проверки присутствовали:

Салькова Елена Владимировна

законный представитель юридического лица директор ОГАПОУ «ЧАМТ»

Бондарев Олег Валентинович

заместитель директора ОГАПОУ «ЧАМТ»

Шевцов А. В.

Преподаватель-организатор ОБЖ ОГАПОУ «ЧАМТ»

проведена **плановая выездная** по осуществлению Государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, государственного энергетического надзора.

Сведения о результатах **плановой выездной** проверки соблюдения требований в электроэнергетике и законодательства в сфере технической эксплуатации тепловых энергоустановок:

при проведении проверки ОГАПОУ «ЧАМТ» выявлено 12 (двенадцать) нарушений.

На основании Акта проверки от 14 апреля 2017г. №Б7/399-1383, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004 № 401 (с доп. и изм.), мы, государственные инспекторы отдела

государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Верхне-Донского управления Ростехнадзора

**Краснянский Ярослав Анатольевич, Фатеев Николай Дмитриевич**

(Ф.И.О, инспекторская должность,)

**ПРЕДПИСЫВАЕМ:**

Юридическому лицу: ОГАПОУ «ЧАМТ», (РФ, Белгородская область, Чернянский район, поселок Чернянка, улица Орджоникидзе, 2) и его законному представителю – директору ОГАПОУ «ЧАМТ» Сальковой Елене Владимировне - организовать устранение выявленных нарушений:

№ п/п	Конкретное нарушение требований промышленной безопасности	Нормативный документ и номер его пункта, требования которого нарушены	Объект надзора, на котором нарушены требования промышленной безопасности	Срок устранения нарушения
1	Не прошли очередную проверку знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместитель.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее ПТЭТЭ) (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358) п. 2.3.1, 2.3.15	ОГАПОУ «ЧАМТ»	05.06.2017г
2	Отсутствуют инструкции по эксплуатации ИТП ОГАОУ СПО «ЧАМТ» (учебный корпус, общежитие, лаборатория).	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358) п. 2.8.1, 9.8, 9.9	ОГАПОУ «ЧАМТ»	28.04.2017г
3	Не производятся периодические шурфовки участков тепловой сети эксплуатируемые ОГАОУ СПО «ЧАМТ» для контроля за состоянием подземных теплопроводов, теплоизоляционных и строительных конструкций. Не производится измерения утонения стенок трубопроводов тепловой сети. Отсутствуют акты по результатам осмотра трубопроводов тепловой сети.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358) п. 6.2.37, 6.2.34	ОГАПОУ «ЧАМТ»	14.07.2017
4	Результаты периодических осмотров теплового пункта управленческим персоналом и специалистами организации не отражаются в оперативном журнале	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г.	ОГАПОУ «ЧАМТ»»	17.04.2017г

		№ 4358) п. 9.1.55		
5	Не составлены паспорта установленной формы на каждый участок теплосети ОГАОУ СПО «ЧАМТ».	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358) п. 6.2.33, Приложение № 5	ОГАПОУ «ЧАМТ»	28.04.2017г
6	Трубопроводы, проложенные в подвале здания лаборатории (неотапливаемое помещение), не оборудованы тепловой изоляцией.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358) п. 9.3.7	ОГАПОУ «ЧАМТ»	14.07.2017
7	Для эксплуатации электроустановок отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 п.1.2.1.	ОГАПОУ «ЧАМТ»	05.06.2017г
8	Инструктаж неэлектротехническому персоналу с присвоением I группы по электробезопасности не проводится.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 п.1.4.4.	ОГАПОУ «ЧАМТ»	28.04.2017г
9	Электроустановки не укомплектованы электрозащитными средствами в соответствии с действующими правилами и нормами.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328н п.1.4	ОГАПОУ «ЧАМТ»	28.04.2017г
10	Отсутствуют общие схемы электроснабжения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 п.1.8.2.	ОГАПОУ «ЧАМТ»	05.06.2017г
11	В электрощитовых учебного корпуса и общежития находятся посторонние предметы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 п. 2.2.17.	ОГАПОУ «ЧАМТ»	17.04.2017г
12	На эл. щитах, установленных в	Правила технической	ОГАПОУ	28.04.2017г

помещения отсутствуют надписи.	общежития, необходимые	эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 П. 2.2.20.	«ЧАМТ»	
--------------------------------	------------------------	--	--------	--

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», и соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица или индивидуальному предпринимателю **Сальковой Елене Владимировне** предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **14 июля 2017 года** направить уведомление заместителю руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора Колодезному В.А. об исполнении данного предписания по адресу 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 18 и факсимильным сообщением по телефону 8 (4722) 34-04-46.

К уведомлению приложить следующие документы \_\_\_\_\_  
 В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения предписания Вы вправе представить в Верхне-Донское Управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК в течении 3-х месяцев со дня получения.

Предписание от «14» апреля 2017 года №Б7/399-1383 оставлено на 5 страницах в 2 экземплярах.

Подписи лиц, участвующих в проверке:

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Бондарев Олег Валентинович

ФИО

подпись

Шевцов А. В.

ФИО

подпись

Об устранении нарушений и выполнении предписания известить:

Верхне-Донское управление Ростехнадзора до " 14 " июля 20 17 г.

(наименование Ростехнадзора, территориального органа Ростехнадзора)

(дата извещения)

Для подтверждения выполнения предписания представить следующие сведения:

Проверка выполнения предписания будет проведена в рамках внеплановой проверки:

в 3 20 17 г.

(квартал, месяц)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство не использовалось

\_\_\_\_\_  
(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: \_\_\_\_\_

в период с \_\_\_\_\_ г. по \_\_\_\_\_ г. в \_\_\_\_\_

помещении/опасном производственном объекте \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование помещения/ОПО)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица поступали/не поступали (отметить нужное)

\_\_\_\_\_  
Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

\_\_\_\_\_  
Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Подписи лиц, проводивших проверку:

Предписание получил(а):

Салькова Елена Владимировна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 14 " \_\_\_\_\_ апреля 20 17 г.

Пометка об отказе получения предписания:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)